

Horizontalofen (B x H x T) 4 m x 3 m x 2,48 m

Standort Dortmund

DIN 4102-12 : 1998-11

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen -
Teil 12:

Funktionserhalt elektrischer Kabelanlagen -
Anforderungen und Prüfungen

Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen

Belegungsplätze mit Sicherungen bei einer
Kabelprüfung mit Funktionserhalt nach DIN
4102-12 momentan:

- 24 Belegungsplätze für Starkstromkabel
(400 V)
- 12 Belegungsplätze für Fernmeldekabel
(110 V)
- 12 Belegungsplätze entweder für
Starkstrom- und/oder für Fernmeldekabel

Es besteht zudem die Möglichkeit einer
Doppelbelegung.

Eine Erweiterung der Belegungsplätze ist in
Kürze vorgesehen.

IMO Res. MSC.61(67) (FTP-Code) Anlage 1, Teil 3 und IMO Res. A. 754 (18)

Brandwiderstandsfähigkeit von Trennflächen
des Typs A, B und F



Brandofen – Außenansicht



Brandofen – Innenansicht

DMT GmbH & Co. KG
Zentrum für Brand- und
Explosionsschutz

Tremoniastraße 13
44137 Dortmund

Telefon +49 231-5333-240
Telefax +49 231-5333-299
dmt-firetest@dmf-group.com
www.dmf-group.com

Unternehmensgruppe TÜV NORD

