

Rauchdichte-Prüfkammer – Standort Lathen

Abmessung (B x H) 5 m x 5 m

Weitere Standartgrößen 4,0 m x 4,0 m und 3,4 m x 3,4 m

DIN EN 1634-3 : 2009-09 (europäisch)

Prüfungen zur Rauchdichte für
Rauchschutzabschlüsse
(Türen, Tore, Klappen, Fenster)
zur Bestimmung der Leckrate

DIN 18095-2 : 1991-03 (national)

Prüfungen zur Rauchdichte für
Rauchschutzabschlüsse
(Türen, Tore, Klappen, Fenster)
zur Bestimmung der Leckrate



Rauchprüfkammer 5 x 5 m – Frontansicht
Beispiel Verkleinerung auf 3,4 x 3,4 m



Rauchprüfkammer 5 x 5 m – Innenansicht



Rauchprüfkammer 5 x 5 m – Seitenansicht

DMT GmbH & Co. KG

Anlagen- und Produktsicherheit
Prüflaboratorium für Brandschutz

Tremoniastraße 13
44137 Dortmund

T +49 231 5333-240
F +49 231 5333-299

dmt-firetest@dm-group.com
anlagen-produktsicherheit.dmt-group.com
dmt-group.com