

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2025/1533 DER KOMMISSION vom 23. Juli 2025

DMT Zertifizierungsstelle: MED / Notifizierte Stelle 2509

Gestützt auf der Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments wurde am 23. Juli 2025 die Durchführungsverordnung (EU) 2025/1533 verabschiedet und am 14. August im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Somit wird die aktuelle Durchführungsverordnung (EU) 2024/1975 zum 23. September 2025 durch die Durchführungsverordnung (EU) 2025/1533 abgelöst.

Die wesentlichen Änderungen¹ im Bereich der Brandschutzausrüstung sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Bezeichnung der Gegenstandsnummer	Bemerkung / wesentliche Änderung:
MED/3.4 (Zeile 1 von 2), Brandschutzausrüstung: Stiefel	Letztes Anbordbringen: 23.09.2028
MED/3.4 (Zeile 2 von 2), Brandschutzausrüstung: Stiefel	Erstes Inverkehrbringen: 23.09.2025 Änderung der Prüfnorm: - EN 15090:2012, ausgenommen Typ I.
MED/3.6 (Zeile 1 von 2), Brandschutzausrüstung: Helm	Letztes Anbordbringen: 23.09.2028
MED/3.6 (Zeile 2 von 2), Brandschutzausrüstung: Helm	Erstes Inverkehrbringen: 23.09.2025 Änderung der Prüfnorm: - EN 443:2008, ausgenommen Typ A.
MED/3.19 (Zeile 1 von 2), Gardinen, Vorhänge und andere hängende Textilwerkstoffe	Letztes Anbordbringen: 23.09.2028
MED/3.19 (Zeile 2 von 2), Gardinen, Vorhänge und andere hängende Textilwerkstoffe	Erstes Inverkehrbringen: 23.09.2025 Änderung der Prüfnorm: - IMO MSC.1/Rundschreiben 1456 Rev. 1.
MED/3.29 (Zeile 1 von 2), Feuerlöschschläuche: Feuerlöschdruckschläuche (Flachschläuche), Innendurchmesser 25-52 mm	Letztes Anbordbringen: 23.09.2028

¹ Diese Übersicht fasst die wesentlichen Änderungen im Bereich der Brandschutzausrüstung gemäß der veröffentlichten Durchführungsverordnung (EU) 2025/1533 zusammen. Im Zweifelsfall gelten die Informationen aus der veröffentlichten Durchführungsverordnung (EU) 2025/1533.

DMT GmbH & Co. KG

Tremoniastraße 13
44137 Dortmund

T +49 231 5333-440
dmt-certification@dmt-group.com
dmt-group.com/aps

TÜV NORD GROUP

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2025/1533 DER KOMMISSION vom 23. Juli 2025

DMT Zertifizierungsstelle: MED / Notifizierte Stelle 2509

MED/3.29 (Zeile 2 von 2),
Feuerlöschschläuche:
Feuerlöschdruckschläuche (Flachschläuche)

Erstes Inverkehrbringen: 23.09.2025
Änderung der Bezeichnung und der Prüfnorm:
– EN 14540:2014 (Bemerkung: für
Feuerlöschdruckschläuche (Flachschläuche),
Innendurchmesser 25-52 mm) und für den Abriebtest:
– Delegierte Verordnung (EU) 2024/1295 der
Kommission (NF S 61-112).
Oder
– EN 14540:2014 (Bemerkung: für
Feuerlöschdruckschläuche (Flachschläuche),
Innendurchmesser 25-52 mm) und für den Abriebtest:
– Delegierte Verordnung (EU) 2024/1295 der
Kommission (DIN 14811 (Januar 2008) ohne die
Anforderungen des Abschnitts 5.3).
Oder
– Delegierte Verordnung (EU) 2024/1295 der
Kommission (NF S 61-112).
Oder
– Delegierte Verordnung (EU) 2024/1295 der
Kommission (DIN 14811 (Januar 2008) ohne die
Anforderungen des Abschnitts 5.3).

MED/3.30b (Zeile 4 von 5)
Tragbare Sauerstoffanalyse- und/oder Gasspürgeräte
Typ 2: (explosionsfähige Atmosphären)

Letztes Anbordbringen: 23.09.2028

MED/3.30b (Zeile 5 von 5)
Tragbare Sauerstoffanalyse- und/oder Gasspürgeräte
Typ 2: (explosionsfähige Atmosphären)

Erstes Inverkehrbringen: 23.09.2025
Änderung der Prüfnorm:
– EN 50104:2019 einschl. EN 50104:2019/A1:2023,
– EN IEC 60079-0:2018 einschl. AC:2020-02 und
A11:2024,
– EN 60079-1:2014 einschl. AC:2018-09 und A11:2024,
– EN IEC 60079-10-1:2021,
– EN 60079-11:2012,
– EN IEC 60079-15:2019,
– EN 60079-26:2015,
– EN 60079-29-1:2016 einschl. A1:2022 und A11:2022,
– EN 60945:2002 einschl. IEC 60945 Berichtig. 1:2008
oder IEC 60945:2002 einschl. IEC 60945 Berichtig.
1:2008,
– IEC 60092-504:2016,
– IEC 60533:2015.

MED/3.43 (Zeile 1 von 2),
Düsen von Feuerlöschanlagen für Frittiergeräte (selbsttätige oder
manuelle Bedienung)

Letztes Anbordbringen: 23.09.2028

Bemerkung:
Für Erzeugnisse, die als Ersatzteile für bestehende Einrichtungen
verwendet werden, können weiter die zum Zeitpunkt des
Anbordbringens relevanten Normen angewendet werden.

DMT GmbH & Co. KG

Tremoniastraße 13
44137 Dortmund

T +49 231 5333-440
dmt-certification@dmt-group.com
dmt-group.com/aps

TÜV NORD GROUP

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2025/1533 DER KOMMISSION vom 23. Juli 2025

DMT Zertifizierungsstelle: MED / Notifizierte Stelle 2509

MED/3.43 (Zeile 2 von 2), Düsen von Feuerlöschanlagen für Frittiergeräte (selbsttätige oder manuelle Bedienung) Bemerkung: Für Erzeugnisse, die als Ersatzteile für bestehende Einrichtungen verwendet werden, können weiter die zum Zeitpunkt des Anbordbringens relevanten Normen angewendet werden.	Erstes Inverkehrbringen: 23.09.2025 Änderung der Prüfnorm: - ISO 15371:2024.
MED/3.49a (Zeile 1 von 3), Fest eingebaute Feuerlöschanlagen auf Wasserbasis für Ro-Ro-Räume, Fahrzeugräume und Sonderräume: – vorschriftenbasierte Anlagen gemäß IMO MSC.1/Rundschreiben 1430 Rev. 1	Letztes Anbordbringen: 15.08.2025
MED/3.49a (Zeile 2 von 3), Fest eingebaute Feuerlöschanlagen auf Wasserbasis für Ro-Ro-Räume, Fahrzeugräume und Sonderräume: – vorschriftenbasierte Anlagen gemäß IMO MSC.1/Rundschreiben 1430 Rev. 2	Letztes Anbordbringen: 04.09.2027
MED/3.49b (Zeile 1 von 3), Fest eingebaute Feuerlöschanlagen auf Wasserbasis für Ro-Ro-Räume, Fahrzeugräume und Sonderräume: – leistungsbasierte Anlagen gemäß IMO MSC.1/Rundschreiben 1430 Rev. 1	Letztes Anbordbringen: 15.08.2025
MED/3.49b (Zeile 2 von 3), Fest eingebaute Feuerlöschanlagen auf Wasserbasis für Ro-Ro-Räume, Fahrzeugräume und Sonderräume: – leistungsbasierte Anlagen gemäß IMO MSC.1/Rundschreiben 1430 Rev. 2	Letztes Anbordbringen: 04.09.2027
MED/3.54b (Zeile 4 von 5), Fest eingebaute Sauerstoffanalyse- und/oder Gasspürgeräte: – Typ 3: (explosionsfähige Atmosphären)	Letztes Anbordbringen: 23.09.2028
MED/3.54b (Zeile 5 von 5), Fest eingebaute Sauerstoffanalyse- und/oder Gasspürgeräte: – Typ 3: (explosionsfähige Atmosphären)	Erstes Inverkehrbringen: 23.09.2025 Änderung der Prüfnorm: – EN 50104:2019 einschl. EN 50104:2019/A1:2023, – EN IEC 60079-0:2018 einschl. AC:2020-02 und A11:2024, – EN 60079-29-1:2016 einschl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 und EN 60079-29-1:2016/A11:2022, – IEC 60092-504:2016, – IEC 60533:2015. Für kombinierte O ₂ /HC-Systeme zusätzlich: – IMO MSC.1/Rundschreiben 1370.

DMT GmbH & Co. KG

Tremoniastraße 13
44137 Dortmund

T +49 231 5333-440
dmt-certification@dmt-group.com
dmt-group.com/aps

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2025/1533 DER KOMMISSION vom 23. Juli 2025

DMT Zertifizierungsstelle: MED / Notifizierte Stelle 2509

MED/3.63a (Zeile 3 von 4), Bestandteile von Rauchmeldeanlagen mit Probenahme: – Überwachungs- und Anzeigeeinrichtungen Elektrische Anlagen auf Schiffen Bemerkung: Für Erzeugnisse, die als Ersatzteile für bestehende Einrichtungen verwendet werden, können weiter die zum Zeitpunkt des Anordbringens relevanten Normen angewendet werden.	Letztes Anordbringen: 23.09.2028
MED/3.63a (Zeile 4 von 4), Bestandteile von Rauchmeldeanlagen mit Probenahme: – Überwachungs- und Anzeigeeinrichtungen Elektrische Anlagen auf Schiffen Bemerkung: Für Erzeugnisse, die als Ersatzteile für bestehende Einrichtungen verwendet werden, können weiter die zum Zeitpunkt des Anordbringens relevanten Normen angewendet werden.	Erstes Inverkehrbringen: 23.09.2025 Änderung der Prüfnorm: – IMO-Entschlüsselung MSC.98(73)-(FSS-Code) 10. – EN 54-2:1997 einschl. AC:1999 und A1:2006. Und ggf. elektrische und elektronische Anlagen auf Schiffen: – IEC 60092-504:2016, – IEC 60533:2015. Und ggf. explosionsfähige Atmosphären: – EN IEC 60079-0:2018 einschl. AC:2020-02 und A11:2024.
MED/3.63b (Zeile 3 von 4), Bestandteile von Rauchmeldeanlagen mit Probenahme: – Energieversorgungseinrichtungen Bemerkung: Für Erzeugnisse, die als Ersatzteile für bestehende Einrichtungen verwendet werden, können weiter die zum Zeitpunkt des Anordbringens relevanten Normen angewendet werden.	Letztes Anordbringen: 23.09.2028
MED/3.63b (Zeile 4 von 4), Bestandteile von Rauchmeldeanlagen mit Probenahme: – Energieversorgungseinrichtungen Bemerkung: Für Erzeugnisse, die als Ersatzteile für bestehende Einrichtungen verwendet werden, können weiter die zum Zeitpunkt des Anordbringens relevanten Normen angewendet werden.	Erstes Inverkehrbringen: 23.09.2025 Änderung der Prüfnorm: – IMO-Entschlüsselung MSC.98(73)-(FSS-Code) 10. – EN 54-4:1997 einschl. AC:1999, A1:2002 und A2:2006. Und ggf. elektrische und elektronische Anlagen auf Schiffen: – IEC 60092-504:2016, – IEC 60533:2015. Und ggf. explosionsfähige Atmosphären: – EN IEC 60079-0:2018 einschl. AC:2020-02 und A11:2024.
MED/3.63c (Zeile 3 von 4), Bestandteile von Rauchmeldeanlagen mit Probenahme: – Ansaugrauchmelder Bemerkung: Für Erzeugnisse, die als Ersatzteile für bestehende Einrichtungen verwendet werden, können weiter die zum Zeitpunkt des Anordbringens relevanten Normen angewendet werden.	Letztes Anordbringen: 23.09.2028

DMT GmbH & Co. KG

Tremoniastraße 13
44137 Dortmund

T +49 231 5333-440
dmt-certification@dmt-group.com
dmt-group.com/aps

TUVNORDGROUP

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2025/1533 DER KOMMISSION vom 23. Juli 2025

DMT Zertifizierungsstelle: MED / Notifizierte Stelle 2509

MED/3.63c (Zeile 4 von 4), Bestandteile von Rauchmeldeanlagen mit Probenahme: – Ansaugrauchmelder Bemerkung: Für Erzeugnisse, die als Ersatzteile für bestehende Einrichtungen verwendet werden, können weiter die zum Zeitpunkt des Anbordbringens relevanten Normen angewendet werden.	Erstes Inverkehrbringen: 23.09.2025 Änderung der Prüfnorm: – IMO-Entschlüsselung MSC.98(73)–(FSS-Code) 10, – EN 54-20:2006 einschl. AC:2008. Und ggf. elektrische und elektronische Anlagen auf Schiffen: – IEC 60092-504:2016, – IEC 60533:2015. Und ggf. explosionsfähige Atmosphären: – EN IEC 60079-0:2018 einschl. AC:2020-02 und A11:2024.
MED/3.65 (Zeile 4 von 5), Fest installierte Detektoren für Kohlenwasserstoffe	Letztes Anbordbringen: 23.09.2028
MED/3.65 (Zeile 5 von 5), Fest installierte Detektoren für Kohlenwasserstoffe	Erstes Inverkehrbringen: 23.09.2025 Änderung der Prüfnorm: – IMO MSC.1/Rundschreiben 1370, – EN IEC 60079-0:2018 einschl. AC:2020-02 und A11:2024. – EN 60079-29-1:2016 einschl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 und EN 60079-29-1:2016/A11:2022, – IEC 60092-504:2016, – IEC 60533:2015.
MED/3.68 (Zeile 1 von 2), Bestandteile von fest eingebauten Feuerlöschanlagen für Dunstabzugs-Abluft von Kombüse Bemerkung: Für Erzeugnisse, die als Ersatzteile für bestehende Einrichtungen verwendet werden, können weiter die zum Zeitpunkt des Anbordbringens relevanten Normen angewendet werden.	Letztes Anbordbringen: 23.09.2028
MED/3.68 (Zeile 2 von 2), Bestandteile von fest eingebauten Feuerlöschanlagen für Dunstabzugs-Abluft von Kombüse Bemerkung: Für Erzeugnisse, die als Ersatzteile für bestehende Einrichtungen verwendet werden, können weiter die zum Zeitpunkt des Anbordbringens relevanten Normen angewendet werden.	Erstes Inverkehrbringen: 23.09.2025 Änderung der Prüfnorm: – ISO 15371:2024.

DMT GmbH & Co. KG

Tremoniastraße 13
44137 Dortmund

T +49 231 5333-440
dmt-certification@dmt-group.com
dmt-group.com/aps

TUVNORDGROUP